



**Protokół z posiedzenia  
Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa  
z dnia 15 czerwca 2026 r.  
(15<sup>00</sup> – 15<sup>20</sup>)**

**Porządek obrad zgodny z planem pracy:**

1. Hydranty zewnętrzne, wymagania prawne, lokalizacja, rodzaj, oznakowanie.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

Lista obecności oraz zapis foniczny z przebiegu posiedzenia stanowią załączniki do protokołu.

**Na posiedzeniu obecni dodatkowo:**

1. Zastępca Burmistrza Andrzej Mentel
2. Naczelnik Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Katarzyna Wanic
3. Komendant Straży Miejskiej Rafał Bogdoł
4. Prezes Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. Tomasz Sołtysik

Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Ilona Wichnera-Sikorska, która otworzyła posiedzenie, powitała radnych i gości, a także przedstawiła porządek obrad.

**Ad 1. Hydranty zewnętrzne, wymagania prawne, lokalizacja, rodzaj, oznakowanie.**

Materiał przedstawił i omówił Prezes Tomasz Sołtysik, który następnie odpowiadał na pytania radnych razem z Komendantem Rafałem Bogdołem.

Głos zabrali:

- Radny Zbigniew Panek zapytał czy kontrole uwidaczniają wydajność rurociągów, jakie są parametry ciśnienia i czy są zgodne z normami.
- Przewodnicząca Komisji zapytała czy ciśnienie w sieci pochodzi bezpośrednio z sieci czy jest utrzymywane przez zbiorniki ciśnieniowe. Następnie zwróciła się z pytaniem czy w przypadku wystąpienia awarii lub innego zdarzenia ciśnienie wody w budynkach wielorodzinnych ulega obniżeniu. Ponadto Przewodnicząca zapytała czy na terenie miasta znajdują się hydranty o średnicy DN100 czy DN80, a także na jakich zasadach realizowane są zgłoszenia dotyczące sprawdzenia prawidłowości działania hydrantów. Dodatkowo dopytała czy na obszarze miasta znajdują się zbiorniki przeciwpożarowe.
- Radna Monika Pawlik poruszyła kwestię trwających prac inwentaryzacyjnych, pytając o termin ich zakończenia. Zapytała również, czy mapa będąca obecnie w posiadaniu Czeladzkich Wodociągów jest aktualna, czy będzie jeszcze podlegała aktualizacji oraz czy uwzględniono na niej wszystkie hydranty znajdujące się na terenie miasta.
- Przewodnicząca Wichnera-Sikorska zapytała jaki odsetek hydrantów na terenie miasta jest niesprawny oraz jaki odsetek stanowią hydranty naziemne. Poruszyła również kwestię czytelności hydrantów, zwracając uwagę na oznakowanie tabliczek informacyjnych. Wskazała, że numery są

obecnie nanoszone markerem, podczas gdy dla zapewnienia większej trwałości powinny być trwale wybite.

- Radny Patryk Trybulec zapytał czy hydranty podziemne muszą być oznakowane.
- Radna Monika Pawlik zapytała jaki byłby koszt udrożnienia hydrantu oraz czy Czeladzkie Wodociągi spotkały się z przypadkami zasypania hydrantów, a jeśli tak, to jak często występowały takie sytuacje. Następnie zwróciła się z pytaniem czy zdaniem Prezesa liczba drożnych hydrantów na terenie miasta jest wystarczająca.
- Przewodnicząca Wichnera-Sikorska zapytała w jakiej odległości od ulicy nieposiadającej hydrantu powinien znajdować się najbliższy hydrant. Zwróciła się również z pytaniem o możliwość rozbudowy sieci hydrantowej.
- Radny Zbigniew Panek zapytał czy na ul. Hallera są nowe hydranty.
- Przewodnicząca Wichnera-Sikorska zapytała czy można się podłączyć do sieci hydrantowej.

## Ad 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

Brak.

## Ad 3. Sprawy różne.

Radny Patryk Trybulec poruszył kwestię licznych remontów ulic i chodników prowadzonych na terenie miasta. Zwrócił uwagę, że większość hydrantów stanowią hydranty podziemne, w związku z czym zasugerował, aby Czeladzkie Wodociągi sprawowały nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem weryfikacji lokalizacji hydrantów podczas odbiorów robót.

Przewodnicząca Komisji Ilona Wichnera-Sikorska zapytała kiedy będzie otwarcie basenu.

Radny Łukasz Wesołowski zapytał czy jeden hydrant na terenie szpitala jest wystarczający.

**Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej,**

**Zdrowia i Bezpieczeństwa**

*Ilona Wichnera-Sikorska*

**Ilona Wichnera – Sikorska**

Protokolant: Magdalena Królczyk  
16.06.2026