


DU-RM.0003.26.2022

Czeladź, 15.06.2022 r.



**Sz.P.
Patrycja Juszczyk
Radna Rady Miejskiej
w Czeladzi**

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 8 czerwca 2022 r. uprzejmie informuję, że na podstawie wizji w terenie przeprowadzonej przez służby techniczne Czeladzkich Wodociągów ustalono, że kanalizacja na odcinku od studni S1 do studni S3 jest drożna i na tym fragmencie nie ma problemów z odpływem ścieków. Podczas wizji ustalono również, że nieruchomość Nowopogońska 88 podłączona jest do kanalizacji poprzez szambo. Zwracam uwagę, że szambo zlokalizowane jest w działce prywatnej a nie, jak podano w przesłanej interpelacji, w terenie publicznym.

Należy zauważyć, że odprowadzanie ścieków do kanalizacji poprzez szambo jest niezgodne ze sztuką budowlaną. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru urządzeń kanalizacyjnych każda zmiana kierunku spadku, przekroju i średnicy kanalizacji wymaga zabudowy studni rewizyjnej. W tym przypadku warunek ten jest niespełniony.

W celu rozwiązania zgłoszonego problemu właściciel przyłącza powinien je przebudować w taki sposób aby ścieki były wprowadzane do kanalizacji z pominięciem szamba.

Zgodnie z umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartą pomiędzy Spółką a właścicielem nieruchomości Nowopogońska 88, przyłącze będące przedmiotem niniejszej interpelacji znajduje się na majątku właściciela nieruchomości zatem w jego gestii jest uporządkowanie gospodarki ściekowej.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec