

**Sz.P.  
Kamil Kowalik  
Radny Rady Miejskiej  
w Czeladzi**

W odpowiedzi na Pana pytania z dnia 8 listopada 2017 r. uprzejmie informuję:

**Ad. 1.**

**Przyczyny skażenia wody**

Wszelkie informacje nt. sytuacji zaistniałej w związku z zanieczyszczeniem wody pitnej w miesiącu wrześniu br. są dostępne na stronie internetowej ZIK Sp z o.o.

Poniżej informacja:

Największym prawdopodobieństwem zaistniałej sytuacji, która miała miejsce w dniach 26 i 27.09.2017 r. było wymieszanie warstw wodonośnych w rejonie ujęcia na st. Przelajka. W okresie miesiąca września występowały bardzo silne opady deszczu, które spowodowały podwyższenie wody w pobliskiej rzece Brynica oraz poziomu wód gruntowych co najprawdopodobniej spowodowało zanieczyszczenie ujęcia wody.

W załączeniu przekazuję wyniki badań wody w dniach 25.09.-05.10.2017 r. – załącznik nr 1

**Ad. 2.**

**Wyłączenie z eksploatacji ujęć własnych**

W chwili obecnej wszystkie ujęcia własne ZIK Sp. z o.o. są w ciągłej eksploatacji. Tymczasowe wyłączenia pojedynczych studni spowodowane są planowanymi remontami.

Budowa stacji uzdatniania wody jest planowana na rok 2018r. Zastosowana technologia odwróconej osmozy jest skuteczną barierą dla wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Centralne Biuro Śledcze zwróciło się do ZIK Sp. z o.o. o przekazanie dokumentacji przetargowej na Stację Uzdatniania Wody. Dokumentację przesłano w dniu 24.10.2017r.

**Ad. 3.**

**Koszty poniesione w związku ze skażeniem wody**

W związku z sytuacją kryzysową ZIK Sp. z o.o. poniósł koszty przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.

**Ad. 4.**

**Przekazanie informacji o skażeniu wody**

W dniu 26.09.2017r. po konsultacji z PPIS w Dąbrowie Górniczej, wysłano do właścicieli obiektów, w których badania wykazały występowanie bakterii Coli i enterokoków tj. :

- ul. Dehnelów 35 – Adm. 3 CzSM

- ul. Orzeszkowej 12 – MZGK

zalecenie ograniczenia używania wody do celów spożywczych do czasu ustalenia występowania bakterii poprzez kolejne badania laboratoryjne.

Dopiero w dn.27.09.2017r PPIS w Dąbrowie Górniczej wydała oficjalny komunikat o niezdatności wody pitnej do spożycia, co było podstawą do uruchomienia procedury związanej z powiadamianiem ludności z terenu, którego komunikat obowiązywał.

**Ad. 5**

**Udostępnienie wniosku do prokuratury**

Gmina wystąpiła zapytaniem do Prokuratury, czy dokument ten może być upubliczniony. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie.

**Ad. 6.**

**Zaswy na sieci wodociągowej w ul. Kosmonautów**

Podczas prac związanych ze stabilizacją podłoża pod warstwy asfaltobetonu na ul. Kosmonautów w Czeladzi, zaswy wodociągowe zostały przysypane materiałem stabilizującym. Przed ułożeniem nawierzchni asfaltowej wszystkie urządzenia zostały zlokalizowane i w odpowiedni sposób zabezpieczone.

Burmistrz

mgr Zbigniew Szaleniec

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a