

dot. SE-ZP. 17.10.1.2024

## INSPEKTOR PRACY

Państwowej Inspekcji Pracy  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach  
40-158 Katowice, ul. Owocowa 6 - 6a  
Sekretariat tel. (32) 604 12 14, fax (32) 604 12 50  
- 040170 -

Czeladź, dnia 20.02.2024 r.

.....  
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 040170-53-K012-Nk01/24



240207083831051040170

20.02.2024

URZĄD MIASTA  
UL. KATOWICKA 45  
41-250 CZELADŹ

## NAKAZ

Na podstawie art. 11 pkt 1, 6, 6a<sup>(1)</sup> w związku z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1614, z późn. zm.), po przeprowadzeniu kontroli w dniu (-ach): 6,13,20.02.2024 r.

### nakazuję:

#### #-2-T-T-T-T-P1#

1. Zapewnić skuteczną ochronę przed skutkami dotyku bezpośredniego dla użytkowanego przedłużacza w pomieszczeniu warsztatu w Czeladzi, ul. Katowicka 45.

**Termin wykonania:** decyzji nadają rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. Z 2023 r. poz. 803), bo jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

#### Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2022r. poz. 1614 ze zm. oraz z 2023r. poz. 1523),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023r. poz. 1465),
- § 3, § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),

#### #-1-T-T-T-T-P1#

2. Oznakować miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego w pomieszczeniu warsztatu w Czeladzi, ul. Katowicka 45..

**Termin wykonania:** 20.03.2024

#### Podstawa prawna:

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2022r. poz. 1614 ze zm. oraz z 2023r. poz. 1523),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023r. poz. 1465),
- § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088),
- § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822),

#### Pouczenie:

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach adres: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 6-6a

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec inspektora pracy, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).

[DM]

(<sup>1</sup>) – niepotrzebne skreślić

STARSZY INSPEKTOR PRACY

*mgr inż. Dariusz Małek*

.....  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

URZĄD MIASTA  
CZELADŹ  
ul. Katowicka 45  
41-250 Czeladź

Czeladź, dnia 12.03.2024 r.

SE-SP.1710.1.2024

URZĄD MIASTA CZELADŹ  
SE-ZP.1710.1.2024  
Wpl. 12.03.2024  
Nr Rejestru .....  
Ilość załączników .....  
Podpis *Jadwiga*

Państwowa Inspekcja Pracy  
Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Katowicach  
ul. Owocowa 6-6a  
40-158 Katowice

Dot. Odpowiedzi na nakaz 040170-53-K012-Nk01/24 z dnia 20.02.2024 r.

W odpowiedzi na powyższy nakaz informuję Państwa o sposobie jego realizacji:

1. Zapewnić skuteczną ochronę przed skutkami dotyku bezpośredniego dla użytkowanego przedłużacza w pomieszczeniu warsztatu w Czeladzi, ul. Katowicka 45.

Przedłużacz został zutilizowany.

2. Oznakować miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego w pomieszczeniu warsztatu w Czeladzi, ul. Katowicka 45.

Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego w pomieszczeniu warsztatu w Czeladzi, ul. Katowicka 45 zostało oznakowane stosowną tabliczką (piktogramem).

**Burmistrz**  
*mgr Zbigniew Szaleniec*

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Referat Kadr  
i Spraw Pracowniczych  
*mgr Janusz Bregt*

Starszy specjalista ds. PPH  
*mgr inż. Jarosław Koziej*