


SE-RM.0003.15.2025

Czeladź, 3.03.2025 r.



Sz.P.
Barbara Wszolek
Radna Rady Miejskiej
w Czeladzi

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 19.02.2025r. dotyczącą czynności służbowych podjętych w dniu 11.02.2025r. w Czeladzi przy ul. Szyb Jana 1E związanych z wyciekami gazu propan -butan z podziemnych zbiorników LPG informuję, iż na miejscu zdarzenia działania prowadziły właściwe służby: Pogotowie Gazowe oraz Państwowa Straż Pożarna z Będzina.

Z informacji uzyskanych z PSP wynika, iż będąca na miejscu Jednostka Ochrony Przeciwpożarowej ustaliła, że z zaworu odpowietrzającego reduktora ciśnienia wydobywał się gaz propan-butan. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia była awaria reduktora ciśnienia I stopnia.

PSP zabezpieczyła miejsce zdarzenia, dokonała odpowiednich pomiarów bezpośrednio przy reduktorze ciśnienia potwierdzając niewielką nieszczelność.

W związku z powyższym zawór przed reduktorem zakręcono, a miejsce zdarzenia przekazano do zabezpieczenia właścicielowi terenu oraz pracownikowi serwisu gazowego z zaleceniem przeglądu i/lub naprawy awarii instalacji gazowej znajdującej się na terenie posesji.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a