



Radni Klubu Radnych „Łączy Nas Czeladź”

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia z dnia 16.01.2026 r., dotyczące zgłaszanych przez mieszkańców problemów z obniżonym ciśnieniem wody, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Ad. 1

Z informacji uzyskanych od Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. wynika, iż zgłoszenia odnotowane w ostatnim czasie, dotyczące okresowych braków wody oraz spadków ciśnienia w sieci wodociągowej, pozostają w bezpośrednim związku z przerwami w pracy studni głębinowej zlokalizowanej przy ul. Grodzieckiej.

Przedmiotowa studnia została poddana przeglądowi technicznemu połączonemu z inspekcją wizyjną, w wyniku której stwierdzono konieczność przeprowadzenia kompleksowego czyszczenia filtrów z nagromadzonych osadów wapiennych. Prace te zostaną zrealizowane po przeprowadzeniu stosownego postępowania przetargowego, w terminie uzależnionym od wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych, tj. dodatniej temperatury powietrza.

Powyższe okoliczności mogą powodować czasowe obniżenie wydajności ujęcia wody, a w konsekwencji okresowe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Jednocześnie informuję, iż zmniejszona produkcja wody ze studni „Grodziecka” jest na bieżąco kompensowana poprzez zakup wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., co pozwala na utrzymanie ciągłości dostaw wody dla odbiorców.

Ad. 2

W celu potwierdzenia oraz szczegółowej analizy lokalnych parametrów pracy sieci wodociągowej przeprowadzono pomiary ciśnienia na ulicach objętych zapytaniem, a także zainstalowano urządzenia do monitoringu akustycznego sieci (tzw. loggery), umożliwiające wykrywanie potencjalnych nieszczelności oraz zakłóceń w jej funkcjonowaniu.

Dodatkowe pomiary zostaną wykonane po pełnym przywróceniu do eksploatacji studni „Grodziecka”. W przypadku dalszego występowania spadków ciśnienia Spółka planuje wdrożenie działań naprawczych, obejmujących w szczególności optymalizację układu zasilania sieci oraz regulację stref ciśnienia, mających na celu poprawę parametrów dostarczanej wody na przedmiotowym obszarze.

Ad. 3

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa instalacje wewnętrzne znajdujące się w budynkach stanowią własność oraz pozostają w zakresie odpowiedzialności zarządców nieruchomości, w tym Spółdzielni Mieszkaniowej. Ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji wewnętrznych mogą mieć wpływ na odczuwalne parametry ciśnienia wody w poszczególnych lokalach, jednakże kwestie te pozostają poza zakresem eksploatacji oraz odpowiedzialności Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o.

Z uwagi na wagę zgłaszanego zagadnienia informuję, iż Spółka podejmuje oraz będzie podejmować działania zmierzające do poprawy parametrów ciśnienia wody na wskazanych ulicach, w tym prowadzi bieżący monitoring eksploatacyjny oraz szczegółowe analizy techniczne funkcjonowania sieci wodociągowej. Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby w możliwie najszerszym zakresie zminimalizować spadki ciśnienia odczuwalne przez mieszkańców.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a